

Montagevejledning - Installation instructions - Montageanleitung


ULTRAFLEX plastvarmeplade/plastic heating panel/Kunststoffheizplatte



- 1
- DK: Montér 3 stk. UIM indsatsmoduler på bæring. Én midterribbe skæres væk.
- GB: Mount 3 UIM support slats on support profiles. Cut off one midrib.
- D: Drei Trägermodule UIM werden auf die Unterzüge gelegt. Eine Mittelrippe wird herausgeschnitten.



- 2
- DK: Første varmeplade monteres som på foto. Klik den fast i tappene på UIM indsatsmodulet.
- GB: Place one heating panel as on photo. Make sure it is locked.
- D: Eine Heizplatte wird - wie im Bild gezeigt - eingelegt, bis die Sicherungshaken der UIM Trägermodule einrasten.




- 3
- DK: Skal to varmeplader ligge ved siden af hinanden, forbindes de med et stykke pex-rør på 9,5 cm, som samles med to fittings.
- GB: When two heating panels are placed side by side a 9.5 cm pex-pipe is needed. Connect the pex pipe with the two fittings.
- D: Wenn zwei Heizplatten nebeneinander liegen wird Pexrohr verwendet (Länge 9.5 cm). Das Pexrohr wird mit die zwei fittings montiert.



- 4
- DK: Montér fittings og rør fra foto nr. 3 på den varmeplade der allerede er monteret.
- GB: Push fittings and pex-pipe from photo no. 3 into the already mounted heating plate.
- D: Fittings und Pexrohr (Foto nr. 3) an die Heizplatte bis zum Anschlag andrücken.




- 5
- DK: Varmepladen sænkes til den fanger den isatte fitting. Klik herefter varmepladen fast i tappene på UIM'erne.
- GB: Lower the heating panel until it hits the mounted fitting. When connected - push the panel in place. Make sure it is locked.
- D: Die Heizplatte wird abgesenkt und dabei mit dem montierten fitting verbunden und danach abgesenkt bis die Sicherungshaken der UIM Trägermodule einrasten.



- 6
- DK: Lav tryktest (2,5 bar) for evt. utætheder. Fyld vand på gennem det lille hul. **ADVARSEL: sæt ikke prop i på dette tidspunkt.** Fyld vand på systemet - varm dette op. Efter 12 timer efterfyldes om nødvendigt og varmepladen proppes af.
- GB: Make a pressure test (2.5 bar) to check for leaks. Fill the panel with water through the small hole. **WARNING: Do not plug the hole at this point.** Fill water in the system and warm it up. After 12 hours the panels are replenished if necessary and the panels are plugged.
- D: Nach Montage einen Drucktest (2,5 bar) durchführen um eventuelle Undichtigkeiten zu finden. Danach über die in der Oberseite befindliche Öffnung mit Wasser befüllt. Der dazugehörige Stopfen mit Dichtring wird erst nach 12 Stunden und Erreichen der Betriebstemperatur eingesetzt.

- GENERELT: Tilpas Pex-rør efter de længder der skal bruges. Alle Pex-rør skal afgrates. Der skal anvendes glide-middel for at lette arbejdet og for ikke at beskadige tætningsring i fittings.
- IN GENERAL: Adjust pex pipes in the needed lengths. All pipes must be deflashed and some sort of sliding lubricant is needed to avoid damaging the O-ring in the plastic fitting.
- GENERELL: Das Pexrohr auf die entsprechenden Längen zuschneiden und an den Enden den Grad entfernen. Die Enden mit Gleitmittel besprühen, um eine Beschädigung der Dichtungsringe zu vermeiden.

Skitse til montering af varmeplade
 Outline of heating panel installation
 Skizze für Heizplatteinstallation



DK: Der vil opstå hvide markeringer ved understøtningståmrene - disse markeringer har ingen betydning.

GB: White spots will occur when you start using the heating plate - this is quite normal for this type of plastic.

D: Bei gebrauch entstehen weisse Markierungen an der Heizplatte. Das ist normal bei diesen Typ von Kunststoff und hat keine Bedeutung.

